



REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche**

Servizio Protezione Civile

Posizione Organizzativa "Volontariato, colonna mobile, formazione e informazione"



**PROGRAMMA OPERATIVO FESR PUGLIA 2007-2013
ASSE II – Linea di Intervento 2.3**

Attuazione Azione 2.3.3

“Rafforzamento delle strutture regionali di Protezione Civile”

ALLEGATO TECNICO N.14

CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO DA CAMPO PER TENSOSTRUTTURA

Dovranno essere fornite delle Unità di climatizzazione caldo/freddo, in particolare per la tenso struttura da 240 mq. Questi climatizzatori dovranno essere compatti e maneggevoli, realizzati appositamente per affrontare un lavoro gravoso in ambienti campali con lamierati robusti e fortemente protetti dall'azione degli agenti atmosferici, organi di comando e controllo semplici ed affidabili, facilità di movimentazione messa in opera e stoccaggio.

Quantità: Quattro unità

I climatizzatori, **pena esclusione dalla procedura di gara**, dovrà possedere i seguenti tecnici requisiti minimi:

- a) Le unità devono essere costruite per essere installata a terra e con una struttura autoportante in lamiera zincata verniciata con colore standard RAL 7032.
- b) Devono avere un quadro remoto per la gestione dei comandi.
- c) Devono essere dotati di ruote che permettono lo spostamento in modo agevole
- d) A corredo di ognuna unità di condizionamento devono essere fornite due canalizzazioni flessibili con aerotubi flessibili in resine poliolefiniche rivestite sia per mandata che per la ripresa aria, da 10 m complete di fascette di fissaggio.
- e) Devono essere costruiti e collaudati in conformità con le normative ISO 9001
- f) Compressore ermetico
- g) Potenza frigorifera totale ad unità richiesta: almeno 4200 W
- h) Potenza di riscaldamento: almeno 3000 W
- i) Tensione di alimentazione: 230 V – 50 Hz
- j) Potenza assorbita di raffreddamento: 1500 W
- k) Portata aria sezione evaporante: min.1300 m³/h
- l) Motore elettrico ventilatore condensante: 140 W
- m) Canalizzazione da 250 mm.



REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche*

Servizio Protezione Civile

Posizione Organizzativa "Volontariato, colonna mobile, formazione e informazione"



n) Peso unità: 100 kg.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO FORNITURA

Tutto il materiale richiesto dovrà essere "**nuovo di fabbrica**" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Dovrà essere coperto da garanzia del produttore. La Regione Puglia - Protezione Civile – Regione Puglia - sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi. Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il complessivo sia efficiente ed atto all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

1 Documentazione, manualistica

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire i seguenti documenti, relativi alle unità richieste:

- a) Manuale d'uso e manutenzione (in lingua italiana)
- b) Dichiarazioni di conformità CE;

2 Attività formativa alla consegna

In corrispondenza della data consegna, o nei giorni immediatamente successivi, è richiesto un periodo di attività formativa sull'utilizzo delle attrezzature

3 Garanzia

La ditta aggiudicatrice, dovrà garantire una garanzia minima di 2 (due) anni.

4 Personalizzazioni:

Dovrà essere prevista la fornitura e l'applicazione di una serie di personalizzazioni, le quali saranno fornite contestualmente alla nota di affidamento della fornitura, comunque su supporto informatico a mezzo posta raccomandata A/R, con indicazione sulle dimensioni.